



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА  
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове

Број: 1698-9/16

Датум: 17. јул 2018. године

Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
за јавну набавку радова у поступку јавне набавке мале вредности  
- Радови на аутоматском заливном систему -  
редни број: ЈН 16/2018

на писани захтев заинтересованог лица, послат путем електронске поште дана 14. јула 2018. године у 10:07 часова, а примљен од стране наручиоца дана 16. јула 2018. године:

**1. Питање заинтересованог лица:**

Молимо вас за додатна појашњења за следеће позиције у предмеру:

Позиција 9: Уградње распршивача ½.

Који прскачи су у питању? Који је њихов домет? Да ли су у питању спрејеви, са којим дизнама или ротори? Да ли је у питању комбинација ових прскача?

Позиције 4, 5, 6, 10 и 11: Командне јединице и електромагнетни вентили

Да ли су у питању вентили 9V или 24V? У случају да су вентили 24V да ли су командне јединице за спољну или унутрашњу монтажу?

**1. Одговор Комисије:**

Сви распршивачи су МП Ротатори. То су распршивачи последње генерације. Монтирају се у тело распршивача од ½". Млазница је "multistream" односно са 4 млаза различитог домета који ротирају. Визуелно изгледају веома лепо, равномерно дистрибуирају воду по заливној површини и мали су потрошачи па смањују пречнике цеви и фитинга, тако да се остварују уштеде на овим позицијама. Домет ових распршивача је 9, 6, 4, 3 m, а такође на располагању су млазнице које прскају воду правоугаоно 4,5 x 1,5 m и 4,5 x 9 m. Наведени домети се могу редуковати 30%. Предвиђено је да све компоненте аутоматског заливног система буду од произвођача „Hunter“, а спојни елементи (фитинг) од произвођача „Poliext“, које су према „DVGW-и“ атестиране за притиске до 16 бара. У обзир може доћи и опрема других реномираних произвођача, истих или бољих техничких карактеристика.

Соленоиди су од 9V.

**2. Питање заинтересованог лица?**

Да ли је урађен пројекат система за заливање?

**3. Одговор комисије:**

Израда пројекта је обавеза добављача.

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације.

**Комисија за јавну набавку**

- објавити на:
- Порталу јавних набавки
  - интернет страници наручиоца